御打合議事録(第2回)			
御納先	高エネルギー加速器研究機構 殿 (KEK殿)		
請負者	(株)日立テクノロジーアンドサービス(日立TS)		
件 名	D R輸送路電磁石設置 一式		
打合日時	平成26年6月11日(水) 13:35~14:15		
打 合 場 所	KEK殿 3号館7階会議室		
	菊池様、多和田様、飯田様、原田様、植田様、池田様		
出顧客	MOINT S INC. INC. INC. INC. INC. INC. INC. INC.		
席	日立TS:小林、小森、山下		
者請負者	山九プラントテクノ(株)(SPT):中尾、細谷、小棚木		
 配布先	KEK殿×各1、日立TS×1、SPT×1		
		+0 1/	#0 78
議題	本 文	担当	期限
(主旨)	施工に係る諸事項の確認を行った。		
(資料) 日立TS	③①御打合せ確認表、②電源棟2階電源盤配置検討図		
(議事)	前回御打合せ時の宿題事項の確認		
	(1) 個人線量計の月単位の受領・返却の可否:別途ご回答頂ける。	KEK殿	
	(2)作業対象品の総価格(組立保険付保用):別途ご回答頂ける。	KEK殿	
	(3) ご支給品、作業対象品の状況(有無、入荷時期、保管場所等)		
	:資料①に本御打合せ直前に送付頂いた情報を反映する。	日立TS	
-	: 上記反映版の中で情報が漏れている箇所を埋めて頂ける。	KEK殿	
	: 上記及映版の中で情報が漏れている固所を埋めて頂ける。 (4)PHS4台の貸与:6/5に#2206~2209をご貸与頂き済み。	ハヒハ供又	
	(5) 図面の支給		
	・請負者側で受領済み図面のリストを作成:提出済み。		
	・上記リストに基づく未受領図面の支給:別途ご支給頂ける。	KEK殿	
	(6)電源盤周りのメンテナンススペース:6/10にご回答頂き済み。		
	→ 3mで検討中(SPT)。		
	→ 最悪2.5mで可とする。ST用は1.5m程度で可とする(KEK殿)		
	資料②(電源棟2階電源盤配置検討図)関連		
	(1) 「DR-BM-11_Moni」等、その周囲の領域に制限を有する機器が	日立TS	
	あるので、請負者が設置する物については事前に案を提示し	H 27 10	
	承認を得ること。		
		п÷тс	
	(2)盤の設置場所を下記のとおり変更すること(温度環境考慮)。	日立TS	
	・モニタ盤:1階		
	・PLC盤、パトライト盤:2階		
	(3)1階部分についてもラックの増設や配線ルートの検討を行い、	日立TS	
	事前に案を提示し承認を得ること。		
	設置電磁石の追加·変更(6/5のメールでのご指示を追記)		
	・追加(2台): QMD10N、VM05N		
	・変更(1台): VMO2Nの型; StHerV→StH56		
	The state of the s		
,	 次回御打合せ		
<u> </u>	・日時:平成26年6月25日(水) 13:30~15:30(予定)		
	- ロ町・下級20年0月20日(小/ 13:30~13:30(アル/ - 担託・主卓/印令 VEV駅に デセニ語 / \	V∟\ ⊟¥	
	・場所:未定(別途、KEK殿にご指示頂く)	KEK殿	
	M I		
	以上		

ご確認日

ご確認印

承認

審査